

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ стр 1 из 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ *ООО, Батарея Сервис Групп*

НАИМЕНОВАНИЕ АКБ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР
#1	<i>Kelbec HRL 12-15</i>	<i>SV-2591</i>
#2	<i>Kelbec HRL 12-15</i>	<i>SV-2592</i>
#3	<i>Kelbec HRL 12-15</i>	<i>SV-2593</i>
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93

(2.5В)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

BSL-4-12/20 SN 340324237

Дата проведения теста

02.12.2025

Наименование теста

Разряд по параметрам.

Параметры испытания

Предварительный заряд Нет

Заряд после разряда Нет

Ток разряда

1.5 А

Режим

10.00 ч

Номинальная емкость

15.0 Ач

Ограничение емкости

19.5 Ач

Ограничение напряжения

10.8 В

Ограничение температуры

45.0 °C

Температурный коэф.

0

Подпись

*Прозвонил ВВ*  
ФИО

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ стр 2 из 2

Отчет разряд.

Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 01 м 40 с
Начальное напряжение АБ	14.33 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	15.04 Ач
Измеренная емкость %	100.2 %
Начальная температура Т	20.3 °C
Конечная температура Т	19.5 °C

Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 03 м 23 с
Начальное напряжение АБ	14.23 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	15.08 Ач
Измеренная емкость %	100.5 %
Начальная температура Т	20.3 °C

Конечная температура Т	19.5 °С
Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 17 м 05 с
Начальное напряжение АБ	13.90 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	15.43 Ач
Измеренная емкость %	102.8 %
Начальная температура Т	20.5 °С
Конечная температура Т	19.8 °С

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

*руководитель ИЛ*  
*Приборщик АВ*

