

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО «Батери Сервис Групп»	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kelben HRL 12-15	SV-2531
#2	Kelben HRL 12-15	SV-2532
#3	Kelben HRL 12-15	SV-2533
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93

(2.5В)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

BSL-4-12/20 SN 341123153

Дата проведения теста

16.04.2026

Наименование теста

Разряд по параметрам.

Параметры испытания

Предварительный заряд Нет

Заряд после разряда

Да

Ток разряда

4.4 А

Режим

3.00 ч

Номинальная емкость

13.2 Ач

Ограничение емкости

20.0 Ач

Ограничение напряжения

10.2 В

Ограничение температуры

45.0 °C

Температурный коэф.

0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения

15.0 В

Ограничение температуры

45.0 °C

Пауза перед зарядом

01.00 ч

Время пред. заряда

00.00 ч

Время заряда

10.00 ч

Подпись

ФИО

*Присекацкий ВВ*



Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 08 м 26 с
Начальное напряжение АБ	14.66 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	13.82 Ач
Измеренная емкость %	104.7 %
Приведенная емкость к 20 °С	13.82 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	14.25 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	104.7 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	108.0 %
Начальная температура Т	20.0 °С
Конечная температура Т	21.3 °С

Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 09 м 21 с
Начальное напряжение АБ	14.69 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	13.89 Ач
Измеренная емкость %	105.2 %
Приведенная емкость к 20 °С	13.89 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	14.32 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	105.2 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	108.5 %
Начальная температура Т	20.3 °С
Конечная температура Т	21.3 °С

Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 04 м 40 с
Начальное напряжение АБ	14.59 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	13.54 Ач
Измеренная емкость %	102.6 %
Приведенная емкость к 20 °С	13.46 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	13.87 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	102.0 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	105.1 %
Начальная температура Т	20.5 °С
Конечная температура Т	21.5 °С

Подпись

ФИО

*Иванов И.И.*



Заряд после испытания

Канал 2	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.44 В
Напряжение конечное	14.74 В
Температура	21.0 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 3	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.44 В
Напряжение конечное	14.75 В
Температура	21.0 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 4	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.44 В
Напряжение конечное	14.69 В
Температура	21.5 °С
Время	10 ч 00 м 00 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

Должность

*Руководитель ЦЛ*

Подпись

*Михайлов В.В.*

ФИО

