

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ

ООО "Баттери Сервис Групп"

#1

МАРКА АКБ

НОМЕР АКБ

Kelton URL 12-15

SV-2591

#2

Kelton URL 12-15

SV-2592

#3

Kelton URL 12-15

SV-2593

#4

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
Дата проведения теста
Наименование теста

(2.5В)
BSL-4-12/20 SN 341123153
20.03.2026
Разряд по параметрам.

Параметры испытания
Предварительный заряд Нет
Заряд после разряда
Ток разряда
Режим
Номинальная емкость
Ограничение емкости
Ограничение напряжения
Ограничение температуры
Температурный коэф.

Да
2.8 А
5.00 ч
14.0 Ач
25.0 Ач
10.2 В
45.0 °С
0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения
Ограничение температуры
Пауза перед зарядом
Время пред. заряда
Время заряда

15.0 В
45.0 °С
01.00 ч
00.00 ч
20.00 ч



Подпись

ФИО

Михайлова В

Заряд после испытания

Канал 2	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	10.85 В
Напряжение конечное	11.06 В
Температура	20.5 °С
Время	00 ч 00 м 01 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.02 В
Напряжение конечное	11.39 В
Температура	20.5 °С
Время	00 ч 00 м 01 с
Канал 4	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	10.99 В
Напряжение конечное	11.38 В
Температура	21.0 °С
Время	00 ч 00 м 01 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Руководитель СП

Подпись

Михайленко В.В.

ФИО

