

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
ООО "Батареи Сервис Групп"		
#1	Kelbac HRL 12-18	SV-2594
#2	Kelbac HRL-12-18	SV-2595
#3	Kelbac HRL 12-18	SV-2536
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5В)  
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 341223249  
 Дата проведения теста 12.03.2026  
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания  
 Предварительный заряд Нет  
 Заряд после разряда Да  
 Ток разряда 2.6 А  
 Режим 10.00 ч  
 Номинальная емкость 26.0 Ач  
 Ограничение емкости 40.0 Ач  
 Ограничение напряжения 10.8 В  
 Ограничение температуры 45.0 °С  
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда  
 Ограничение напряжения 16.0 В  
 Ограничение температуры 45.0 °С  
 Пауза перед зарядом 01.00 ч  
 Время пред. заряда 00.00 ч  
 Время заряда 20.00 ч

Подпись \_\_\_\_\_ ФИО

*Михаил Сергеевич*



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 14 м 56 с
Начальное напряжение АБ	14.78 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	26.65 Ач
Измеренная емкость %	102.5 %
Приведенная емкость к 20 °С	26.49 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	27.31 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	101.9 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	105.0 %
Начальная температура Т	20.5 °С
Конечная температура Т	21.0 °С
Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 12 м 44 с
Начальное напряжение АБ	14.66 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	26.55 Ач
Измеренная емкость %	102.1 %
Приведенная емкость к 20 °С	26.39 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	27.20 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	101.5 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	104.6 %
Начальная температура Т	20.5 °С
Конечная температура Т	21.0 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 26 м 10 с
Начальное напряжение АБ	14.65 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	27.13 Ач
Измеренная емкость %	104.3 %
Приведенная емкость к 20 °С	27.13 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	27.97 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	104.3 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	107.6 %
Начальная температура Т	20.3 °С
Конечная температура Т	21.0 °С

Подпись

ФИО



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.38 В
Напряжение конечное	13.90 В
Температура	20.8 °С
Время	10 ч 00 м 27 с
Канал 2	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.38 В
Напряжение конечное	13.81 В
Температура	20.8 °С
Время	10 ч 00 м 27 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.32 В
Напряжение конечное	13.96 В
Температура	20.8 °С
Время	10 ч 00 м 27 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

