

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО "Батареи Сеплас Групп"	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kolbec URL 12-18	SV-2534
#2	Kolbec URL 12-18	SV-2535
#3	Kolbec URL 12-18	SV-2536
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93

(2.5B)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

BSL-4-12/20 SN 340324197

Дата проведения теста

15.04.2026

Наименование теста

Разряд по параметрам.

Параметры испытания

Предварительный заряд Нет

Заряд после разряда

Да

Ток разряда

7.6 А

Режим

3.00 ч

Номинальная емкость

22.8 Ач

Ограничение емкости

40.0 Ач

Ограничение напряжения

10.2 В

Ограничение температуры

45.0 °C

Температурный коэф.

0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения

15.0 В

Ограничение температуры

45.0 °C

Пауза перед зарядом

01.00 ч

Время пред. заряда

00.00 ч

Время заряда

10.00 ч

Подпись

ФИО



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 18 м 39 с
Начальное напряжение АБ	14.76 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	25.16 Ач
Измеренная емкость %	110.4 %
Приведенная емкость к 20 °С	25.16 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	25.94 Ач
Приведенная емкость к 20 °С(%)	110.4 %
Приведенная емкость к 25 °С(%)	113.8 %
Начальная температура Т	19.5 °С
Конечная температура Т	21.8 °С

Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 16 м 57 с
Начальное напряжение АБ	14.67 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	24.95 Ач
Измеренная емкость %	109.4 %
Приведенная емкость к 20 °С	24.95 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	25.72 Ач
Приведенная емкость к 20 °С(%)	109.4 %
Приведенная емкость к 25 °С(%)	112.8 %
Начальная температура Т	19.8 °С
Конечная температура Т	21.5 °С

Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 18 м 47 с
Начальное напряжение АБ	14.65 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	25.18 Ач
Измеренная емкость %	110.4 %
Приведенная емкость к 20 °С	25.18 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	25.96 Ач
Приведенная емкость к 20 °С(%)	110.4 %
Приведенная емкость к 25 °С(%)	113.9 %
Начальная температура Т	19.8 °С
Конечная температура Т	21.8 °С

Подпись _____ ФИО _____



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.55 В
Напряжение конечное	13.86 В
Температура	20.8 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 2	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.59 В
Напряжение конечное	14.01 В
Температура	20.8 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 3	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.57 В
Напряжение конечное	13.98 В
Температура	21.0 °С
Время	10 ч 00 м 00 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

Должность

Подпись

ФИО

