

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО, Батери Сервис Групп	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kelbey URL 12-40	SV-2603
#2	Kelbey URL 12-40	SV-2604
#3	Kelbey URL 12-40	SV-2605
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
 Дата проведения теста
 Наименование теста

(2.5B)
 BSL-4-12/20 SN 340324197
 16.04.2026
 Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда
 Ток разряда
 Режим
 Номинальная емкость
 Ограничение емкости
 Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Температурный коэф.

Да
 8.0 А
 3.00 ч
 24.0 Ач
 40.0 Ач
 10.2 В
 45.0 °C
 0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Пауза перед зарядом
 Время пред. заряда
 Время заряда

15.0 В
 45.0 °C
 01.00 ч
 00.00 ч
 10.00 ч

Подпись

ФИО



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 10 м 11 с
Начальное напряжение АБ	14.72 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	25.36 Ач
Измеренная емкость %	105.7 %
Приведенная емкость к 20 °С	25.21 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	25.98 Ач
Приведенная емкость к 20 °С(%)	105.0 %
Приведенная емкость к 25 °С(%)	108.3 %
Начальная температура Т	21.3 °С
Конечная температура Т	22.3 °С

Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 07 м 13 с
Начальное напряжение АБ	14.61 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	24.96 Ач
Измеренная емкость %	104.0 %
Приведенная емкость к 20 °С	24.81 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	25.57 Ач
Приведенная емкость к 20 °С(%)	103.4 %
Приведенная емкость к 25 °С(%)	106.5 %
Начальная температура Т	21.3 °С
Конечная температура Т	22.0 °С

Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 12 м 58 с
Начальное напряжение АБ	14.63 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	25.73 Ач
Измеренная емкость %	107.2 %
Приведенная емкость к 20 °С	25.42 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	26.20 Ач
Приведенная емкость к 20 °С(%)	105.9 %
Приведенная емкость к 25 °С(%)	109.2 %
Начальная температура Т	21.5 °С
Конечная температура Т	22.3 °С

Подпись

ФИО

Притченко АВ



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.61 В
Напряжение конечное	14.43 В
Температура	22.8 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 2	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.59 В
Напряжение конечное	14.70 В
Температура	23.0 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 3	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.57 В
Напряжение конечное	14.71 В
Температура	23.8 °С
Время	10 ч 00 м 00 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

