

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО. Баттери Сервис Групп	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kelbac HRL 12-26	SV-2600
#2	Kelbac HRL 12-26	SV-2601
#3	Kelbac HRL 12-26	SV-2602
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
 Дата проведения теста
 Наименование теста

(2.5В)
 BSL-4-12/20 SN 340324237
 19.03.2026
 Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда
 Ток разряда
 Режим
 Номинальная емкость
 Ограничение емкости
 Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Температурный коэф.

Да
 1.9 А
 20.00 ч
 38.0 Ач
 60.0 Ач
 10.5 В
 45.0 °С
 0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Пауза перед зарядом
 Время пред. заряда
 Время заряда

16.0 В
 45.0 °С
 01.00 ч
 00.00 ч
 20.00 ч

Подпись

ФИО



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	19 ч 30 м 57 с
Начальное напряжение АБ	14.72 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	37.08 Ач
Измеренная емкость %	97.6 %
Приведенная емкость к 20 °С	37.53 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	38.71 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	98.8 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	101.9 %
Начальная температура Т	17.5 °С
Конечная температура Т	17.0 °С

Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	19 ч 32 м 41 с
Начальное напряжение АБ	14.70 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	37.13 Ач
Измеренная емкость %	97.7 %
Приведенная емкость к 20 °С	37.58 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	38.76 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	98.9 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	102.0 %
Начальная температура Т	18.0 °С
Конечная температура Т	17.8 °С

Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	19 ч 47 м 50 с
Начальное напряжение АБ	14.72 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	37.61 Ач
Измеренная емкость %	99.0 %
Приведенная емкость к 20 °С	38.07 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	39.26 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	100.2 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	103.3 %
Начальная температура Т	18.3 °С
Конечная температура Т	18.3 °С

Подпись

ФИО

Приложение ВВ



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.23 В
Напряжение конечное	12.35 В
Температура	15.8 °С
Время	02 ч 31 м 52 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.24 В
Напряжение конечное	12.34 В
Температура	16.8 °С
Время	02 ч 31 м 52 с
Канал 4	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.20 В
Напряжение конечное	12.34 В
Температура	17.5 °С
Время	02 ч 31 м 52 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

