

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ

ООО «Батери Сервис Групп»

	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kelbey URL 12-26	SV-2600
#2	Kelbey URL 12-26	SV-2601
#3	Kelbey URL 12-26	SV-2602
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР  
Дата проведения теста  
Наименование теста

(2.5B)  
BSL-4-12/20 SN 340324237  
17.04.2026  
Разряд по параметрам.

Параметры испытания  
Предварительный заряд Нет  
Заряд после разряда  
Ток разряда  
Режим  
Номинальная емкость  
Ограничение емкости  
Ограничение напряжения  
Ограничение температуры  
Температурный коэф.

Да  
6.8 А  
5.00 ч  
34.0 Ач  
60.0 Ач  
10.2 В  
45.0 °C  
0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения 15.0 В  
Ограничение температуры 45.0 °C  
Пауза перед зарядом 01.00 ч  
Время пред. заряда 00.00 ч  
Время заряда 10.00 ч

Подпись

ФИО

Мейерсон В.В.



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	05 ч 02 м 30 с
Начальное напряжение АБ	14.60 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	34.28 Ач
Измеренная емкость %	100.8 %
Приведенная емкость к 20 °С	34.28 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	35.34 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	100.8 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	103.9 %
Начальная температура Т	19.5 °С
Конечная температура Т	20.3 °С

Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	05 ч 02 м 28 с
Начальное напряжение АБ	14.64 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	34.28 Ач
Измеренная емкость %	100.8 %
Приведенная емкость к 20 °С	34.28 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	35.34 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	100.8 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	103.9 %
Начальная температура Т	20.3 °С
Конечная температура Т	21.0 °С

Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	05 ч 14 м 31 с
Начальное напряжение АБ	14.64 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	35.65 Ач
Измеренная емкость %	104.9 %
Приведенная емкость к 20 °С	35.44 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	36.53 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	104.2 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	107.4 %
Начальная температура Т	20.8 °С
Конечная температура Т	21.3 °С

Подпись

БИО



*Владимир В.В.*

Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.52 В
Напряжение конечное	14.57 В
Температура	20.5 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 3	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.53 В
Напряжение конечное	14.64 В
Температура	21.3 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 4	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.47 В
Напряжение конечное	14.53 В
Температура	21.3 °С
Время	10 ч 00 м 00 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

Должность

*Курьковская ИИ*

Подпись

*Курьковская ИИ*

ФИО

