

| НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ<br>НАИМЕНОВАНИЕ АКБ | МАРКА АКБ        | НОМЕР АКБ |
|--|------------------|-----------|
| ООО "Баттери Сервис Групп"                   |                  |           |
| #1   | Kellogg HRL 12-9 | SV-2588   |
| #2   | Kellogg HRL 12-9 | SV-2589   |
| #3   | Kellogg HRL 12-9 | SV-2590   |
| #4   |                  |           |

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5В)  
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 340324237  
 Дата проведения теста 16.04.2026  
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания  
 Предварительный заряд Нет  
 Заряд после разряда Да  
 Ток разряда 2.6 А  
 Режим 3.00 ч  
 Номинальная емкость 7.8 Ач  
 Ограничение емкости 15.0 Ач  
 Ограничение напряжения 10.2 В  
 Ограничение температуры 45.0 °С  
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда  
 Ограничение напряжения 15.0 В  
 Ограничение температуры 45.0 °С  
 Пауза перед зарядом 01.00 ч  
 Время пред. заряда 00.00 ч  
 Время заряда 10.00 ч

Подпись / ФИО




|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Канал                          | 1                      |
| Причина остановки теста        | Окончен по напряжению! |
| Общая длительность теста       | 03 ч 15 м 24 с         |
| Начальное напряжение АБ        | 14.66 В                |
| Конечное напряжение АБ         | 10.20 В                |
| Измеренная емкость             | 8.47 Ач                |
| Измеренная емкость %           | 108.6 %                |
| Приведенная емкость к 20 °С    | 8.37 Ач                |
| Приведенная емкость к 25 °С    | 8.63 Ач                |
| Приведенная емкость к 20 °С(%) | 107.3 %                |
| Приведенная емкость к 25 °С(%) | 110.6 %                |
| Начальная температура Т        | 22.3 °С                |
| Конечная температура Т         | 24.8 °С                |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Канал                          | 3                      |
| Причина остановки теста        | Окончен по напряжению! |
| Общая длительность теста       | 03 ч 06 м 18 с         |
| Начальное напряжение АБ        | 14.68 В                |
| Конечное напряжение АБ         | 10.20 В                |
| Измеренная емкость             | 8.07 Ач                |
| Измеренная емкость %           | 103.4 %                |
| Приведенная емкость к 20 °С    | 7.97 Ач                |
| Приведенная емкость к 25 °С    | 8.22 Ач                |
| Приведенная емкость к 20 °С(%) | 102.2 %                |
| Приведенная емкость к 25 °С(%) | 105.4 %                |
| Начальная температура Т        | 22.3 °С                |
| Конечная температура Т         | 24.5 °С                |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Канал                          | 4                      |
| Причина остановки теста        | Окончен по напряжению! |
| Общая длительность теста       | 03 ч 13 м 28 с         |
| Начальное напряжение АБ        | 14.70 В                |
| Конечное напряжение АБ         | 10.20 В                |
| Измеренная емкость             | 8.38 Ач                |
| Измеренная емкость %           | 107.4 %                |
| Приведенная емкость к 20 °С    | 8.28 Ач                |
| Приведенная емкость к 25 °С    | 8.53 Ач                |
| Приведенная емкость к 20 °С(%) | 106.2 %                |
| Приведенная емкость к 25 °С(%) | 109.4 %                |
| Начальная температура Т        | 22.3 °С                |
| Конечная температура Т         | 24.0 °С                |

Подпись \_\_\_\_\_ ФИО



Заряд после испытания

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Канал 1              |                    |
| Причина остановки    | Окончен по времени |
| Напряжение начальное | 11.42 В            |
| Напряжение конечное  | 14.63 В            |
| Температура          | 22.3 °С            |
| Время                | 10 ч 00 м 00 с     |
| Канал 3              |                    |
| Причина остановки    | Окончен по времени |
| Напряжение начальное | 11.53 В            |
| Напряжение конечное  | 14.69 В            |
| Температура          | 22.0 °С            |
| Время                | 10 ч 00 м 00 с     |
| Канал 4              |                    |
| Причина остановки    | Окончен по времени |
| Напряжение начальное | 11.45 В            |
| Напряжение конечное  | 14.72 В            |
| Температура          | 22.3 °С            |
| Время                | 10 ч 00 м 00 с     |

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

