

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО "Батарея Сервис - Групп"	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kelton HRL 12-9	SV-2588
#2	Kelton HRL 12-9	SV-2589
#3	Kelton HRL 12-9	SV-2590
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5В)
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 340324237
 Дата проведения теста 24.03.2026
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда Да
 Ток разряда 1.6 А
 Режим 5.00 ч
 Номинальная емкость 8.0 Ач
 Ограничение емкости 15.0 Ач
 Ограничение напряжения 10.2 В
 Ограничение температуры 45.0 °С
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения 16.0 В
 Ограничение температуры 45.0 °С
 Пауза перед зарядом 01.00 ч
 Время пред. заряда 00.00 ч
 Время заряда 20.00 ч

Подпись



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	05 ч 17 м 25 с
Начальное напряжение АБ	14.62 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	8.46 Ач
Измеренная емкость %	105.8 %
Приведенная емкость к 20 °С	8.26 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	8.51 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	103.3 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	106.4 %
Начальная температура Т	24.0 °С
Конечная температура Т	24.8 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	05 ч 19 м 46 с
Начальное напряжение АБ	14.57 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	8.53 Ач
Измеренная емкость %	106.6 %
Приведенная емкость к 20 °С	8.33 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	8.58 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	104.1 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	107.3 %
Начальная температура Т	24.0 °С
Конечная температура Т	24.5 °С
Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	05 ч 18 м 18 с
Начальное напряжение АБ	14.52 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	8.49 Ач
Измеренная емкость %	106.1 %
Приведенная емкость к 20 °С	8.29 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	8.54 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	103.6 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	106.8 %
Начальная температура Т	24.0 °С
Конечная температура Т	24.5 °С

Подпись

ФИО



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.27 В
Напряжение конечное	14.73 В
Температура	21.8 °С
Время	12 ч 12 м 26 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.32 В
Напряжение конечное	14.75 В
Температура	22.0 °С
Время	12 ч 12 м 26 с
Канал 4	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.29 В
Напряжение конечное	14.80 В
Температура	22.0 °С
Время	12 ч 12 м 26 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

