

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	ООО «Батареи Сервис Групп»	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1		Kolben HRL 12-100	SV-2670
#2		Kolben HRL 12-100	SV-2671
#3		Kolben HRL 12-100	SV-2672
#4			

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5B)
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 341223249
 Дата проведения теста 06.03.2026
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда Да
 Ток разряда 11.5 А
 Режим 10.00 ч
 Номинальная емкость 115.0 Ач
 Ограничение емкости 200.0 Ач
 Ограничение напряжения 10.8 В
 Ограничение температуры 45.0 °C
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда
 Ограничение напряжения 16.0 В
 Ограничение температуры 45.0 °C
 Пауза перед зарядом 01.00 ч
 Время пред. заряда 00.00 ч
 Время заряда 20.00 ч

Подпись / ФИО *Аригунов ВВ*

Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 21 м 27 с
Начальное напряжение АБ	14.66 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	119.11 Ач
Измеренная емкость %	103.6 %
Приведенная емкость к 20 °С	117.70 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	121.29 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	102.3 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	105.5 %
Начальная температура Т	21.5 °С
Конечная температура Т	21.8 °С
Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 21 м 56 с
Начальное напряжение АБ	14.66 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	119.20 Ач
Измеренная емкость %	103.7 %
Приведенная емкость к 20 °С	118.49 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	122.13 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	103.0 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	106.2 %
Начальная температура Т	21.3 °С
Конечная температура Т	21.5 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 34 м 28 с
Начальное напряжение АБ	14.61 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	121.61 Ач
Измеренная емкость %	105.7 %
Приведенная емкость к 20 °С	120.17 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	123.84 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	104.5 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	107.7 %
Начальная температура Т	22.3 °С
Конечная температура Т	21.3 °С

Подпись

ФИО



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Остановлен оператором
Напряжение начальное	11.47 В
Напряжение конечное	14.23 В
Температура	23.5 °С
Время	09 ч 47 м 49 с
Канал 2	
Причина остановки	Остановлен оператором
Напряжение начальное	11.46 В
Напряжение конечное	14.24 В
Температура	23.3 °С
Время	09 ч 47 м 49 с
Канал 3	
Причина остановки	Остановлен оператором
Напряжение начальное	11.36 В
Напряжение конечное	14.22 В
Температура	23.0 °С
Время	09 ч 47 м 49 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ Бурдаков ИИ

ПОДПИСЬ Бурдаков ИИ

ФИО

