

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
ООО "Баттери Сервис Групп"	Kolben HRL 12-40	SV-2603
#1	Kolben HRL 12-40	SV-2604
#2	Kolben HRL 12-40	SV-2605
#3		
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
 Дата проведения теста
 Наименование теста

(2.5В)
 BSL-4-12/20 SN 340324237
 12.03.2026
 Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда
 Ток разряда
 Режим
 Номинальная емкость
 Ограничение емкости
 Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Температурный коэф.

Да
 3.9 А
 10.00 ч
 39.0 Ач
 50.0 Ач
 10.8 В
 45.0 °С
 0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Пауза перед зарядом
 Время пред. заряда
 Время заряда

16.0 В
 45.0 °С
 01.00 ч
 00.00 ч
 20.00 ч

Подпись / Продвигина В.В. ФИО

Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 16 м 10 с
Начальное напряжение АБ	14.72 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	40.05 Ач
Измеренная емкость %	102.7 %
Приведенная емкость к 20 °С	40.05 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	41.29 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	102.7 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	105.9 %
Начальная температура Т	19.8 °С
Конечная температура Т	20.5 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 23 м 11 с
Начальное напряжение АБ	14.66 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	40.51 Ач
Измеренная емкость %	103.9 %
Приведенная емкость к 20 °С	40.51 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	41.76 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	103.9 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	107.1 %
Начальная температура Т	20.0 °С
Конечная температура Т	20.5 °С
Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 25 м 41 с
Начальное напряжение АБ	14.60 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	40.67 Ач
Измеренная емкость %	104.3 %
Приведенная емкость к 20 °С	40.67 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	41.93 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	104.3 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	107.5 %
Начальная температура Т	20.3 °С
Конечная температура Т	20.8 °С

Подпись



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.40 В
Напряжение конечное	14.69 В
Температура	19.3 °С
Время	09 ч 24 м 47 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.42 В
Напряжение конечное	14.69 В
Температура	20.0 °С
Время	09 ч 24 м 47 с
Канал 4	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.45 В
Напряжение конечное	14.63 В
Температура	20.8 °С
Время	09 ч 24 м 47 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

