

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО «Баттери Сервис Групп»	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kelbow UPL 12-40	SV-2603
#2	Kelbow UPL 12-40	SV-2604
#3	Kelbow UPL 12-40	SV-2605
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
 Дата проведения теста
 Наименование теста

(2.5B)
 BSL-4-12/20 SN 340324237
 16.03.2026
 Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда
 Ток разряда
 Режим
 Номинальная емкость
 Ограничение емкости
 Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Температурный коэф.

Да
 2.6 А
 10.00 ч
 26.0 Ач
 50.0 Ач
 10.8 В
 45.0 °C
 0.006

Параметры заряда


Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Пауза перед зарядом
 Время пред. заряда
 Время заряда

16.0 В
 45.0 °C
 01.00 ч
 00.00 ч
 20.00 ч

Подпись

ФИО

Пригородов ВВ



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 32 м 41 с
Начальное напряжение АБ	14.74 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	27.42 Ач
Измеренная емкость %	105.5 %
Приведенная емкость к 20 °С	27.09 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	27.92 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	104.2 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	107.4 %
Начальная температура Т	21.5 °С
Конечная температура Т	19.8 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 00 м 41 с
Начальное напряжение АБ	14.72 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	26.03 Ач
Измеренная емкость %	100.1 %
Приведенная емкость к 20 °С	25.72 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	26.51 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	98.9 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	102.0 %
Начальная температура Т	21.8 °С
Конечная температура Т	20.3 °С
Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 38 м 11 с
Начальное напряжение АБ	14.64 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	27.65 Ач
Измеренная емкость %	106.3 %
Приведенная емкость к 20 °С	27.32 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	28.16 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	105.1 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	108.3 %
Начальная температура Т	21.5 °С
Конечная температура Т	20.0 °С

Подпись

ФИО



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.36 В
Напряжение конечное	14.77 В
Температура	21.5 °С
Время	20 ч 00 м 00 с
Канал 3	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.47 В
Напряжение конечное	14.75 В
Температура	21.8 °С
Время	20 ч 00 м 00 с
Канал 4	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.35 В
Напряжение конечное	14.69 В
Температура	21.8 °С
Время	20 ч 00 м 00 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

