

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО, Батери Сервис Групп	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kalben HRL 12-40	SV-2603
#2	Kalben HRL 12-40	SV-2604
#3	Kalben HRL 12-40	SV-2605
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
 Дата проведения теста
 Наименование теста

(2.5В)
 BSL-4-12/20 SN 340324197
 18.03.2026
 Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда
 Ток разряда
 Режим
 Номинальная емкость
 Ограничение емкости
 Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Температурный коэф.

Да
 2.1 А
 20.00 ч
 42.0 Ач
 70.0 Ач
 10.5 В
 45.0 °C
 0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Пауза перед зарядом
 Время пред. заряда
 Время заряда

15.0 В
 45.0 °C
 01.00 ч
 00.00 ч
 20.00 ч

Подпись

ФИО



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	20 ч 25 м 15 с
Начальное напряжение АБ	14.62 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	42.88 Ач
Измеренная емкость %	102.1 %
Приведенная емкость к 20 °С	43.14 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	44.48 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	102.7 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	105.9 %
Начальная температура Т	18.8 °С
Конечная температура Т	18.8 °С
Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	20 ч 39 м 43 с
Начальное напряжение АБ	14.55 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	43.39 Ач
Измеренная емкость %	103.3 %
Приведенная емкость к 20 °С	43.65 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	45.01 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	103.9 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	107.2 %
Начальная температура Т	18.8 °С
Конечная температура Т	18.8 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	20 ч 45 м 52 с
Начальное напряжение АБ	14.65 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	43.61 Ач
Измеренная емкость %	103.8 %
Приведенная емкость к 20 °С	43.87 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	45.24 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	104.5 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	107.7 %
Начальная температура Т	18.8 °С
Конечная температура Т	18.8 °С

Подпись / ФИО



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.09 В
Напряжение конечное	11.20 В
Температура	18.8 °С
Время	00 ч 00 м 00 с
Канал 2	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.07 В
Напряжение конечное	11.38 В
Температура	18.8 °С
Время	00 ч 00 м 00 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.05 В
Напряжение конечное	11.36 В
Температура	19.0 °С
Время	00 ч 00 м 00 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

