

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО "Батарея Сервис Групп"	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kolben HRL 12-40	SV-2603
#2	Kolben HRL 12-40	SV-2604
#3	Kolben HRL 12-40	SV-2605
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5B)
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 340324237
 Дата проведения теста 14.04.2026
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда Да
 Ток разряда 11.4 А
 Режим 3.00 ч
 Номинальная емкость 34.2 Ач
 Ограничение емкости 60.0 Ач
 Ограничение напряжения 10.2 В
 Ограничение температуры 45.0 °C
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда
 Ограничение напряжения 15.0 В
 Ограничение температуры 45.0 °C
 Пауза перед зарядом 01.00 ч
 Время пред. заряда 00.00 ч
 Время заряда 10.00 ч

Подпись Иванов И.В. ФИО



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 16 м 53 с
Начальное напряжение АБ	14.64 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	37.41 Ач
Измеренная емкость %	109.4 %
Приведенная емкость к 20 °С	37.41 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	38.57 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	109.4 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	112.8 %
Начальная температура Т	20.3 °С
Конечная температура Т	21.8 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 18 м 42 с
Начальное напряжение АБ	14.72 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	37.75 Ач
Измеренная емкость %	110.4 %
Приведенная емкость к 20 °С	37.75 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	38.92 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	110.4 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	113.8 %
Начальная температура Т	20.3 °С
Конечная температура Т	21.8 °С
Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 18 м 57 с
Начальное напряжение АБ	14.68 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	37.80 Ач
Измеренная емкость %	110.5 %
Приведенная емкость к 20 °С	37.80 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	38.97 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	110.5 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	113.9 %
Начальная температура Т	20.3 °С
Конечная температура Т	21.8 °С

Подпись

ФИО



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.61 В
Напряжение конечное	14.64 В
Температура	20.5 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 3	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.66 В
Напряжение конечное	14.73 В
Температура	21.3 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 4	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.66 В
Напряжение конечное	14.71 В
Температура	21.3 °С
Время	10 ч 00 м 00 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

