

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
ООО "Батери Сервис Групп"		
#1	Kelbaq URL 12-50	SV-2606
#2	Kelbaq URL 12-50	SV-2607
#3	Kelbaq URL 12-50	SV-2608
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
 Дата проведения теста
 Наименование теста

(2.5В)
 BSL-4-12/20 SN 341123153
 13.04.2026
 Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда
 Ток разряда
 Режим
 Номинальная емкость
 Ограничение емкости
 Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Температурный коэф.


Да
 16.0 А
 3.00 ч
 48.0 Ач
 80.0 Ач
 10.2 В
 45.0 °С
 0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Пауза перед зарядом
 Время пред. заряда
 Время заряда

15.0 В
 45.0 °С
 01.00 ч
 00.00 ч
 20.00 ч

Подпись: Прилучен В.В.
 ФИО



Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 12 м 19 с
Начальное напряжение АБ	14.71 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	51.29 Ач
Измеренная емкость %	106.9 %
Приведенная емкость к 20 °С	51.29 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	52.88 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	106.9 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	110.2 %
Начальная температура Т	20.3 °С
Конечная температура Т	22.8 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 13 м 05 с
Начальное напряжение АБ	14.69 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	51.49 Ач
Измеренная емкость %	107.3 %
Приведенная емкость к 20 °С	51.49 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	53.08 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	107.3 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	110.6 %
Начальная температура Т	19.8 °С
Конечная температура Т	22.5 °С
Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 11 м 52 с
Начальное напряжение АБ	14.69 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	51.16 Ач
Измеренная емкость %	106.6 %
Приведенная емкость к 20 °С	50.85 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	52.42 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	105.9 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	109.2 %
Начальная температура Т	21.0 °С
Конечная температура Т	23.3 °С

Подпись / ФИО



Заряд после испытания

Канал 2	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.72 В
Напряжение конечное	14.78 В
Температура	20.8 °С
Время	20 ч 00 м 00 с
Канал 3	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.67 В
Напряжение конечное	14.77 В
Температура	20.5 °С
Время	20 ч 00 м 00 с
Канал 4	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.71 В
Напряжение конечное	14.81 В
Температура	21.0 °С
Время	20 ч 00 м 00 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

