

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО, Баттери Сервис Групп 5	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kolben HRL-12-55	SV-2664
#2	Kolben HRL 12-55	SV-2665
#3	Kolben HRL 12-55	SV-2666
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
 Дата проведения теста
 Наименование теста

(2.5В)
 BSL-4-12/20 SN 341123153
 04.03.2026
 Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда
 Ток разряда
 Режим
 Номинальная емкость
 Ограничение емкости
 Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Температурный коэф.

Да
 5.8 А
 10.00 ч
 58.0 Ач
 100.0 Ач
 10.8 В
 45.0 °С
 0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Пауза перед зарядом
 Время пред. заряда
 Время заряда

16.0 В
 45.0 °С
 01.00 ч
 00.00 ч
 20.00 ч

Подпись

ФИО



Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	09 ч 55 м 22 с
Начальное напряжение АБ	14.66 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	57.55 Ач
Измеренная емкость %	99.2 %
Приведенная емкость к 20 °С	57.90 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	59.70 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	99.8 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	102.9 %
Начальная температура Т	19.3 °С
Конечная температура Т	20.8 °С

Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 02 м 52 с
Начальное напряжение АБ	14.80 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	58.28 Ач
Измеренная емкость %	100.5 %
Приведенная емкость к 20 °С	58.63 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	60.46 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	101.1 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	104.2 %
Начальная температура Т	19.3 °С
Конечная температура Т	20.8 °С

Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	09 ч 50 м 09 с
Начальное напряжение АБ	14.61 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	57.05 Ач
Измеренная емкость %	98.4 %
Приведенная емкость к 20 °С	57.05 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	58.81 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	98.4 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	101.4 %
Начальная температура Т	19.8 °С
Конечная температура Т	21.3 °С

Подпись

ФИО



Прозвонка АБ

Заряд после испытания

Канал 2	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.50 В
Напряжение конечное	13.61 В
Температура	20.5 °С
Время	06 ч 35 м 44 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.48 В
Напряжение конечное	13.54 В
Температура	20.3 °С
Время	06 ч 35 м 44 с
Канал 4	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.52 В
Напряжение конечное	13.71 В
Температура	21.0 °С
Время	06 ч 35 м 44 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

