

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО, Батареи Сервис Групп	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kolben URL 12-55	SV-2664
#2	Kolben URL 12-55	SV-2665
#3	Kolben URL 12-55	SV-2666
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5B)  
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 341123153  
 Дата проведения теста 24.03.2026  
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания  
 Предварительный заряд Нет  
 Заряд после разряда Да  
 Ток разряда 11.0 А  
 Режим 5.00 ч  
 Номинальная емкость 55.0 Ач  
 Ограничение емкости 100.0 Ач  
 Ограничение напряжения 10.2 В  
 Ограничение температуры 45.0 °C  
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения 15.0 В  
 Ограничение температуры 45.0 °C  
 Пауза перед зарядом 01.00 ч  
 Время пред. заряда 00.00 ч  
 Время заряда 20.00 ч

Подпись

ФИО



Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	05 ч 19 м 06 с
Начальное напряжение АБ	14.66 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	58.50 Ач
Измеренная емкость %	106.4 %
Приведенная емкость к 20 °С	57.47 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	59.21 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	104.5 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	107.7 %
Начальная температура Т	23.0 °С
Конечная температура Т	22.8 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	05 ч 27 м 21 с
Начальное напряжение АБ	14.57 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	60.01 Ач
Измеренная емкость %	109.1 %
Приведенная емкость к 20 °С	58.95 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	60.74 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	107.2 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	110.4 %
Начальная температура Т	23.3 °С
Конечная температура Т	23.3 °С
Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	05 ч 24 м 31 с
Начальное напряжение АБ	14.55 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	59.49 Ач
Измеренная емкость %	108.2 %
Приведенная емкость к 20 °С	58.10 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	59.85 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	105.6 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	108.8 %
Начальная температура Т	24.0 °С
Конечная температура Т	22.8 °С

Подпись

ФИО



Заряд после испытания

Канал 2	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.50 В
Напряжение конечное	14.74 В
Температура	21.8 °С
Время	08 ч 53 м 08 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.48 В
Напряжение конечное	14.68 В
Температура	21.8 °С
Время	08 ч 53 м 08 с
Канал 4	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.50 В
Напряжение конечное	14.62 В
Температура	21.8 °С
Время	08 ч 53 м 08 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ Руководитель ЦО

Подпись [Подпись]

ФИО Шригунцев ВВ

