

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО «Батареи Сервис Групп»	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kolben HRL 12-65	SV-2609
#2	Kolben HRL 12-65	SV-2610
#3	Kolben HRL 12-65	SV-2611
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5В)
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 341223249
 Дата проведения теста 27.02.2026
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда Да
 Ток разряда 6.3 А
 Режим 10.00 ч
 Номинальная емкость 63.0 Ач
 Ограничение емкости 110.0 Ач
 Ограничение напряжения 10.8 В
 Ограничение температуры 45.0 °С
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда
 Ограничение напряжения 16.0 В
 Ограничение температуры 45.0 °С
 Пауза перед зарядом 01.00 ч
 Время пред. заряда 00.00 ч
 Время заряда 20.00 ч

Подпись

ФИО



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 44 м 14 с
Начальное напряжение АБ	14.64 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	67.64 Ач
Измеренная емкость %	107.4 %
Приведенная емкость к 20 °С	65.67 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	67.64 Ач
Приведенная емкость к 20 °С(%)	104.2 %
Приведенная емкость к 25 °С(%)	107.4 %
Начальная температура Т	24.5 °С
Конечная температура Т	21.0 °С

Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 39 м 43 с
Начальное напряжение АБ	14.56 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	67.17 Ач
Измеренная емкость %	106.6 %
Приведенная емкость к 20 °С	65.60 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	67.58 Ач
Приведенная емкость к 20 °С(%)	104.1 %
Приведенная емкость к 25 °С(%)	107.3 %
Начальная температура Т	23.5 °С
Конечная температура Т	20.8 °С

Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	10 ч 45 м 48 с
Начальное напряжение АБ	14.59 В
Конечное напряжение АБ	10.80 В
Измеренная емкость	67.81 Ач
Измеренная емкость %	107.6 %
Приведенная емкость к 20 °С	66.61 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	68.63 Ач
Приведенная емкость к 20 °С(%)	105.7 %
Приведенная емкость к 25 °С(%)	108.9 %
Начальная температура Т	23.3 °С
Конечная температура Т	20.5 °С

Подпись

ФИО



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.51 В
Напряжение конечное	14.64 В
Температура	23.0 °С
Время	10 ч 46 м 54 с
Канал 2	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.49 В
Напряжение конечное	14.65 В
Температура	22.8 °С
Время	10 ч 46 м 54 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.44 В
Напряжение конечное	14.64 В
Температура	22.3 °С
Время	10 ч 46 м 54 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

