

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО "Батареи Сервис Групп"	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kellogg URL-12-65	SV-2609
#2	Kellogg URL 12-65	SV-2610
#3	Kellogg URL 12-65	SV-2611
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
 Дата проведения теста
 Наименование теста

(2.5В)
 BSL-4-12/20 SN 340324237
 06.03.2026
 Разряд по параметрам.

Параметры испытания
 Предварительный заряд Нет
 Заряд после разряда
 Ток разряда
 Режим
 Номинальная емкость
 Ограничение емкости
 Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Температурный коэф.

Да
 3.4 А
 20.00 ч
 68.0 Ач
 120.0 Ач
 10.5 В
 45.0 °C
 0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения
 Ограничение температуры
 Пауза перед зарядом
 Время пред. заряда
 Время заряда

16.0 В
 45.0 °C
 01.00 ч
 00.00 ч
 20.00 ч

Подпись

ФИО



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	21 ч 07 м 46 с
Начальное напряжение АБ	14.71 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	71.84 Ач
Измеренная емкость %	105.6 %
Приведенная емкость к 20 °С	71.84 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	74.06 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	105.6 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	108.9 %
Начальная температура Т	19.5 °С
Конечная температура Т	17.5 °С

Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	21 ч 15 м 33 с
Начальное напряжение АБ	14.68 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	72.28 Ач
Измеренная емкость %	106.3 %
Приведенная емкость к 20 °С	72.28 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	74.52 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	106.3 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	109.6 %
Начальная температура Т	20.0 °С
Конечная температура Т	18.3 °С

Канал	4
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	21 ч 04 м 08 с
Начальное напряжение АБ	14.62 В
Конечное напряжение АБ	10.50 В
Измеренная емкость	71.63 Ач
Измеренная емкость %	105.3 %
Приведенная емкость к 20 °С	71.63 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	73.85 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	105.3 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	108.6 %
Начальная температура Т	20.0 °С
Конечная температура Т	18.5 °С

Подпись

ФИО



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.03 В
Напряжение конечное	11.46 В
Температура	17.5 °С
Время	00 ч 00 м 03 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	10.86 В
Напряжение конечное	11.37 В
Температура	18.3 °С
Время	00 ч 00 м 03 с
Канал 4	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.06 В
Напряжение конечное	11.53 В
Температура	18.5 °С
Время	00 ч 00 м 03 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

