

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ООО, Баттери Сервис Групп	
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	Kolben HRL 12-65	SV-2609
#2	Kolben HRL 12-65	SV-2610
#3	Kolben HRL 12-65	SV-2611
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93 (2.5B)  
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР BSL-4-12/20 SN 341223249  
 Дата проведения теста 16.04.2026  
 Наименование теста Разряд по параметрам.

Параметры испытания  
 Предварительный заряд Нет  
 Заряд после разряда Да  
 Ток разряда 19.5 А  
 Режим 3.00 ч  
 Номинальная емкость 58.5 Ач  
 Ограничение емкости 100.0 Ач  
 Ограничение напряжения 10.2 В  
 Ограничение температуры 45.0 °C  
 Температурный коэф. 0.006

Параметры заряда  
 Ограничение напряжения 15.0 В  
 Ограничение температуры 45.0 °C  
 Пауза перед зарядом 01.00 ч  
 Время пред. заряда 00.00 ч  
 Время заряда 10.00 ч

Подпись / ФИО



Канал	1
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 16 м 05 с
Начальное напряжение АБ	14.59 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	63.73 Ач
Измеренная емкость %	108.9 %
Приведенная емкость к 20 °С	62.97 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	64.90 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	107.6 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	110.9 %
Начальная температура Т	21.5 °С
Конечная температура Т	27.0 °С
Канал	2
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 15 м 17 с
Начальное напряжение АБ	14.60 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	63.47 Ач
Измеренная емкость %	108.5 %
Приведенная емкость к 20 °С	63.09 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	65.03 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	107.8 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	111.2 %
Начальная температура Т	21.0 °С
Конечная температура Т	25.8 °С
Канал	3
Причина остановки теста	Окончен по напряжению!
Общая длительность теста	03 ч 18 м 47 с
Начальное напряжение АБ	14.55 В
Конечное напряжение АБ	10.20 В
Измеренная емкость	64.60 Ач
Измеренная емкость %	110.4 %
Приведенная емкость к 20 °С	64.21 Ач
Приведенная емкость к 25 °С	66.19 Ач
Приведенная емкость к 20 °С (%)	109.8 %
Приведенная емкость к 25 °С (%)	113.1 %
Начальная температура Т	21.0 °С
Конечная температура Т	30.3 °С

Подпись

ФИО



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.73 В
Напряжение конечное	14.62 В
Температура	24.3 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 2	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.71 В
Напряжение конечное	14.66 В
Температура	24.5 °С
Время	10 ч 00 м 00 с
Канал 3	
Причина остановки	Окончен по времени
Напряжение начальное	11.67 В
Напряжение конечное	14.63 В
Температура	24.3 °С
Время	10 ч 00 м 00 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

