

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ АКБ

ООО, Баттери Сервис Групп

	МАРКА АКБ	НОМЕР АКБ
#1	<i>Kolben HRL 12-75</i>	<i>SV-2667</i>
#2	<i>Kolben HRL 12-75</i>	<i>SV-2668</i>
#3	<i>Kolben HRL 12-75</i>	<i>SV-2669</i>
#4		

CONBAT BSL-4 WIZARD V 1.93
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
Дата проведения теста
Наименование теста

(2.5В)
BSL-4-12/20 SN 340324197
19.03.2026
Разряд по параметрам.

Параметры испытания
Предварительный заряд Нет
Заряд после разряда
Ток разряда
Режим
Номинальная емкость
Ограничение емкости
Ограничение напряжения
Ограничение температуры
Температурный коэф.

Да
4.8 А
20.00 ч
96.0 Ач
180.0 Ач
10.5 В
45.0 °C
0.006

Параметры заряда

Ограничение напряжения
Ограничение температуры
Пауза перед зарядом
Время пред. заряда
Время заряда

15.0 В
45.0 °C
01.00 ч
00.00 ч
20.00 ч

Майгурова ВВ
Подпись _____ ФИО _____



Заряд после испытания

Канал 1	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.30 В
Напряжение конечное	11.86 В
Температура	18.8 °С
Время	00 ч 21 м 22 с
Канал 2	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.32 В
Напряжение конечное	11.86 В
Температура	18.5 °С
Время	00 ч 21 м 22 с
Канал 3	
Причина остановки	Острановлен оператором
Напряжение начальное	11.24 В
Напряжение конечное	11.81 В
Температура	18.8 °С
Время	00 ч 21 м 22 с

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛ:

ДОЛЖНОСТЬ

Подпись

ФИО

